




Katalog pitanja za natjecanje vodoinstalatera

RJEŠENJA	Bod.
1. Objasni pojam tlaka! <u>Pod tlakom se podrazumijeva djelovanje sile F na jedinicu površine A.</u>	1
2. Izračunaj tlak u barima ako je sila $F = 90 \text{ N}$, površina $A = 3 \text{ cm}^2$! $(1\text{bar} = 10 \text{ N/cm}^2)$ $p = F/A = 90/3 = 30 [\text{N/cm}^2] = 3 [\text{bar}]$	2
3. Dati usporedne vrijednosti: $1 \text{ bar} = 100 000 \text{ Pa} = 10 \text{ m stupca vode.}$	1
4. Dati usporedne vrijednosti: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ $1 \text{ bar} = 100 000 \text{ Pa}$ $1 \text{ bar} = 100 000 \text{ N/m}^2$ $1 \text{ bar} = 10 \text{ m H}_2\text{O}$	2
5. O čemu ovisi hidrostaticki tlak? <u>Hidrostaticki tlak ovisi o dubini h i gustoći tekućine ρ.</u>	1
6. U tekućinama i plinovima tlak djeluje <u>jednoliko na sve strane.</u>	1
7. Promjenom tlaka, volumen tekućine se: a) mijenja b) <u>ne mijenja.</u>	1
8. Tekućine i plinovi se razlikuju po tome što su plinovi: a) nestlačivi b) <u>stlačivi</u>	1
9. Popuni: a) $23^\circ\text{C} = 296 \text{ K}$ b) $6,4 \text{ bar} = 640 000 \text{ Pa} = 64 \text{ m H}_2\text{O}$ c) $0,25 \text{ m}^3 = 250 \text{ l (L)}$ d) $1237 \text{ cm}^2 = 0,1237 \text{ m}^2$ e) $25 \text{ mbar} = 2500 \text{ Pa}$ f) $0,8 \text{ h} = 48 \text{ min}$	3
10. Koliko litara vode stane u čeličnu cijev promjera 1", dužine 3m? $V = \frac{d^2 \pi}{4} l = \frac{0,254^2 \pi}{4} 30 = 1,52 \text{ L}$	2
11. Navedi jedinice za slijedeće fizikalne veličine: a) toplinski učinak $\frac{\text{W}}{\text{m}^3}$ b) obujam $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ c) gustoća $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ d) obujamski protok $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ e) hidrostaticki tlak $\frac{\text{Pa}}{\text{J/kgK}}$ f) toplinski kapacitet $\frac{\text{J}}{\text{kgK}}$	3
12. Tlak vode na kućnom priključku iznosi 4,8 bar. Koliki je tlak na točilu 12 m iznad kućnog priključka? <u>3,6 bar</u>	1

13. Za koliko će se produljiti bakrena cijev ($\alpha = 16,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) duga 15 m ako je prije početka pogona u njoj bila voda temperature 10°C , a radna temperatura vode je 80°C ? $\Delta l = \alpha \cdot l \cdot \Delta t = 16,5 \times 10^{-6} \cdot 15 \cdot (80 - 10) = 0,017325 \text{ m} = 17,325 \text{ mm}$	3
14. Na kojem principu radi najčešća vrsta termometra? <u>Mjeri razliku toplinskog rastezanja dvaju različitih materijala.</u>	1
15. Po higijenskim propisima voda iz javnog vodovoda spada u <u>živežne namirnice</u> .	1
16. Tvrdoća vode raste s <u>količinom otopljenih mineralnih soli</u> .	1
17. ph vrijednost pokazuje <u>kiselost odnosno lužnatost vode</u> . ph < 7 – <u>kisele vode</u> , ph = 7 – <u>neutralna voda</u> , ph > 7 – <u>lužnata voda</u> .	2
18. Prirodna cirkulacija vode se vrši na principu <u>razlike u gustoći tople i hladne vode</u> .	1
19. Oznaka NP 10 otisнутa na kućištu ventila znači: a) <u>nazivni pritisak [bar]</u> , b) <u>nazivni promjer [mm]</u> .	1
20. Što je viskoznost? <u>Unutarnje trenje tekućina</u> .	1
21. Napiši primjer za cijevni navoj: <u>R 1 ¼"</u> Čime se sve može narezati cijevni navoj? <u>Nareznicom, tokarskim strojem</u>	1
22. Vanjski cijevni navoj je <u>koničan</u> . Unutarnji cijevni navoj je <u>cilindričan</u> . Time se postiže <u>sabijanje brtvenog materijala</u> .	2
23. Što je po kemijskom sastavu? a) mqed <u>legura bakra i cinka</u> b) bronca <u>legura bakra i kositra</u>	2
24. Bakrena cijev se označava <u>Cu vanjski promjer × debljina stjenke</u> , a može se spajati: a) lijepljenjem, b) <u>lemljenjem</u> , c) narezivanjem navoja, d) <u>prešanjem</u> .	3
25. Što je : barometar - <u>uredaj za mjerjenje atmosferskog tlaka</u> , manometar- <u>uredaj za mjerjenje pretlaka</u> .	2
26. Navesti vrste manometara: <u>s membranom</u> , <u>s Bourdonovom cijevi</u> , <u>U- cijev</u> .	2
27. Pri smanjenju obujma plina, tlak se <u>povećava</u> , a pri povećanju obujma plina, tlak se <u>smanjuje</u> .	1
28. Pri stalnoj temperaturi tlak plina se <u>povećava</u> onoliko puta, za koliko se puta <u>smanji</u> njegov volumen.	1
29. Voda je najgušća kod: a) 0°C b) 4°C c) 2°C	1

30. Volumen vode se kod hlađenja ispod $+4^{\circ}\text{C}$:	1																								
a) povećava, b) smanjuje, c) ostaje isti.																									
31. Što je 1 kJ?	1																								
a) jedinica za mjerjenje količine topline, b) jedinica za mjerjenje protoka, c) jedinica za težinu.																									
32. Popuni tablicu!	3																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fiz. veličina</th><th>duljina</th><th>tlak</th><th>snaga</th><th>obujam</th><th>temperatura</th><th>protok</th><th>gustoća</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oznaka</td><td>l</td><td>p</td><td>P</td><td>V</td><td>T</td><td>Q</td><td>ρ</td></tr> <tr> <td>Mjerna jedinica</td><td>m</td><td>Pa</td><td>W</td><td>m^3</td><td>K</td><td>m^3/s</td><td>kg/m^3</td></tr> </tbody> </table>	Fiz. veličina	duljina	tlak	snaga	obujam	temperatura	protok	gustoća	Oznaka	l	p	P	V	T	Q	ρ	Mjerna jedinica	m	Pa	W	m^3	K	m^3/s	kg/m^3	
Fiz. veličina	duljina	tlak	snaga	obujam	temperatura	protok	gustoća																		
Oznaka	l	p	P	V	T	Q	ρ																		
Mjerna jedinica	m	Pa	W	m^3	K	m^3/s	kg/m^3																		
33. Jednadžba kontinuiteta glasi: $Q = A \times v$ (m ³ /h), gdje su <u>A - površina poprečnog presjeka (m²)</u> , <u>v - brzina strujanja (m/s)</u> .	3																								
34. Izračunaj protok vode Q_1 i Q_2 u dm ³ /s ako je: $A_1=4 \text{ cm}^2$, $w_1=0,1 \text{ m/s}$, $A_2=2 \text{ cm}^2$, $w_2=0,2 \text{ m/s}$	2																								
 $Q_1 = A_1 \times w_1 = 0,04 \text{ [dm}^2\text{]} \times 1 \text{ [dm/s]} = 0,04 \text{ [dm}^3\text{/s]}$ $Q_2 = A_2 \times w_2 = 0,02 \text{ [dm}^2\text{]} \times 2 \text{ [dm/s]} = 0,04 \text{ [dm}^3\text{/s]}$																									
35. Ako je Reynoldsov broj iznosi 8000, strujanje je:	1																								
a) tekućina miruje, b) laminarno, c) turbulentno.																									
36. Hidraulički udar u vodovodnoj instalaciji je posljedica:	1																								
a) zraka u vodovodnoj instalaciji, b) naglog zaustavljanja protoka, c) nestručno izvedene instalacije.																									
37. Sigurnosni ventil štiti instalaciju od prekoračenja maksimalnog dozvoljenog tlaka.	1																								
38. Voda se u prirodi pojavljuje u tri agregatna stanja: <u>kruto</u> , <u>tekuće</u> , <u>plinovito</u> .	1																								

39. Objasni fizičke metode pročišćavanja vode: filtriranje - <u>odvajanje krutih čestica,</u> destilacija - <u>odstranjivanje biološkog zagađenja i rastvorivih čestica.</u>	2
40. Koji je najprikladniji način opskrbe naselja i gradova vodom? a) bunari, b) cisterne, c) javni vodovodi.	1
41. Što su crpke? a) <u>uredaji koji pretvaraju mehaničku energiju u hidrauličku energiju tekućine,</u> b) uređaji za prijenos snage i okretnog momenta, c) uređaji za mjerjenje protoka	1
42. Navedite vrste turbocrpk prema broju stupnjeva: <u>jednostupanjske,</u> <u>višestupanjske.</u>	2
43. Od čega se sastoji priključak na javni vodovod? a) <u>spojni uređaj na glavnom uličnom vodu,</u> b) <u>priklučni vod</u> c) <u>glavni ventil,</u> d) <u>vodomjer.</u>	2
44. Pocinčane cijevi se spajaju: a) prirubnicom b) lemljenjem, c) <u>navojem.</u>	1
45. Upišite nazive crpki prema slici:  a) <u>(jednoradna) klipna (stapna) crpka,</u>  b) <u>dvoradna klipna (stapna) crpka.</u>	2
46. Bunar je dubok 22 m. Za zahvat vode koristiti ćemo: a) klipnu crpku, b) zupčastu crpku, c) centrifugalnu crpku, d) <u>potopnu pumpu.</u>	1
47. Na kojem principu rade zupčaste crpke? a) <u>transportira tekućinu međuzubljem zupčanika i prostorom kućišta crpke,</u> b) transportira tekućinu gravitacijom, c) transportira tekućinu uzgonom	1
48. Dopunite rečenice: Plastične cijevi su otporne na: <u>koroziju, vanjske utjecaje, slanu vodu, ulja, kiseline.</u> Plastične cijevi nisu otporne na: <u>aceton, acetnu kiselinu, ugljikovodike.</u>	2

49. Navedi vrstu spojnog elementa prikazanog na slici te način spajanja!	3
 Vrsta: koljeno 90° Način spajanja: zavarivanje	
50. Koji je zadatak dilatacionog spoja? a) <u>nesmetano toplinsko produljenje i skraćenje vodova,</u> b) sprječava koroziju, c) sprječava leđenje.	1
51. Toplinsko rastezanje plastičnih cjevovoda kompenziramo: a) kompenzatorima s harmonikom, b) kompenzatorima cijev u cijevi, c) <u>dilatacionim lukovima.</u>	1
52. Kakve mogu biti cijevi od lijevanog željeza (spajanje): a) <u>s kolčakom,</u> b) <u>s prirubnicom.</u>	2
53. Kada se koriste čelične cijevi kod izrade vanjske vodovodne instalacije? a) <u>za povećani tlak (10 - 40 bara),</u> b) za vertikalne vodove, c) za kose vodove.	1
54. Pocinčane čelične cijevi se koriste za: a) <u>kućnu vodovodnu mrežu,</u> b) grijanje, c) za razvod plina.	1
55. Toplinska izolacija instalacija hladne vode provodi se zbog nekoliko osnovnih razloga a) <u>sprječavanja kondenzacije na vanjskim stjenkama cijevi čime se izravno sprječava mogućnost pojave korozije</u> b) <u>održavanja temperature vode u odgovarajućem području za toplog vremena (5 do 15 °C) čime se postiže potrebna kakvoća vode</u> c) <u>zaštite od mraza instalacija postavljenih u negrijanim prostorijama za hladnog vremena</u>	3
56. Dati usporedne vrijednosti: $1/2'' = 12,7 \text{ mm}$	1
57. Hidranti služe za: a) kućni razvod pitke vode, b) vanjski razvod, c) <u>protupožarnu zaštitu.</u>	1
58. Unutarnja hidrantska mreža može biti <u>suha</u> ili <u>mokra</u> .	1
59. Prema položaju ugradnje hidranti mogu biti: a) <u>vanjski nadzemni i podzemni,</u> b) <u>unutarnji (zidni).</u>	1

60. Ugradnja cijevi unutarnjeg vodovoda može biti:	1
a) <u>podžbukno</u> , b) <u>nadžbukno</u> .	
61. Navedite vrste kuka i obujmica za cijevi:	2
a) <u>obujmica (za zabijanje, za beton)</u> , b) <u>poluobujmica</u> , c) <u>kuka (obična, za beton, višeredna)</u> , d) <u>viseća obujmica</u> .	
62. Vodomjeri su uređaji za:	1
a) <u>mjerenje potrošnje vode</u> , b) mjerenje temperature, c) mjerenje tlaka.	
63. Vodomjeri se postavljaju:	1
a) <u>u šahtu u dvorištu</u> , b) neposredno kod trošila, c) <u>na fasadi objekta</u> , d) na svakoj vertikali, e) <u>u podrumu objekta</u> .	
64. Gdje se koristi hidroforsko postrojenje?	1
a) <u>gdje nema vodovoda</u> , b) gdje nema električne struje, c) gdje nema bunara.	
65. U usisnoj košari hidroforskog postrojenja nalazi se:	1
a) sigurnosni ventil, b) redukcioni ventil, c) <u>nepovratni ventil</u> .	
66. Koji je zadatak armature unutarnje vodovodne mreže:	2
a) <u>otvoriti dotok vode</u> , b) <u>zatvoriti dotok vode</u> , c) <u>regulirati protok vode</u> , d) <u>regulirati temperaturu vode</u> .	
67. Gdje se koriste savitljive cijevi?	1
a) <u>na miješalici</u> , b) u razvodu vanjskog vodovoda, c) u razvodu unutarnjeg vodovoda	
68. Zadatak sifona je:	1
a) <u>da spriječi neugodne mirise</u> , b) jedini način spajanja, c) kemijsko čišćenje odvoda.	
69. Za provjetravanje vertikalne kanalizacije koristi se:	1
a) ventilator, b) <u>odzračnica</u> , c) sifon.	
70. Upiši najmanji promjer odvodne cijevi za:	2
a) umivaonik, bidet <u>30 mm</u> b) praponik posuđa <u>40 mm</u> , c) kadu <u>30 - 40 mm</u> , d) zahodsku školjku <u>100 mm</u> .	

71. Što je kloriranje? <u>Kloriranje je postupak biološkog čišćenja pitke vode.</u>	1
72. Koji postupci služe za pripremu pitke vode? a) <u>taloženje,</u> b) <u>filtriranje,</u> c) <u>omekšavanje,</u> d) <u>kloriranje,</u> e) <u>desalinizacija,</u> f) <u>otplinjavanje.</u>	3
73. Na kojem principu radi termomješalica? a) <u>okretanjem kazala na željenu temperaturu, a bimetalna traka održava temperaturu,</u> b) podešavanjem pritiska.	1
74. Prema načinu dovodenja vode na mjesto potrošnje razvodi mogu biti: a) <u>donji razvod</u> b) <u>mješoviti razvod,</u> c) <u>razvod s posebnim vatrogasnim vodom,</u> d) <u>gornji razvod.</u>	2
75. Prema načinu zagrijavanja grijачe za pripremu sanitарne vode dijelimo na: a) <u>grijачe s izravnim zagrijavanjem tople vode,</u> b) <u>grijачe s posrednim zagrijavanjem tople vode.</u>	1
76. Niskotlačni električni grijачi imaju u spremniku: a) <u>atmosferski tlak,</u> b) podtlak, c) nadtlak	1
77. Dva točila možemo priključiti na: a) <u>visokotlačni grijач vode,</u> b) niskotlačni grijач vode, c) <u>protočni grijач vode,</u> d) bilo koju vrstu grijачa vode.	2
78. Visokotlačni električni grijачi imaju u spremniku: a) <u>nadtlak,</u> b) podtlak, c) atmosferski tlak.	1
79. Kod visokotlačnog električnog grijачa moramo ugraditi: a) <u>sigurnosno-nepovratni ventil,</u> b) mjerač protoka, c) posebnu mješalicu.	1
80. Temperatura tople vode u protočnim grijачima iznosi <u>do 45 (50)°C</u> , jer je kod viših <u>temperatura pojačano izlučivanje kamenca.</u>	2
81. Koje su najčešće smetnje kod unutrašnjeg vodovoda? a) <u>hidraulički (voden) udar,</u> b) <u>vibriranje (šumovi i zujanje),</u> c) <u>smrzavanje,</u> d) <u>“znojenje” cjevovoda,</u> e) <u>opasnost od električne struje.</u> f) <u>zračni čep</u>	3

82. Unutarnja vodovodna mreža se ispituje:	1
a) <u>tlačnom probom vodom,</u> b) tlačnom probom zrakom, c) tlačnom probom plinom.	
83. Na kom principu se gibaju otpadne vode?	1
a) <u>gravitaciono,</u> b) prinudno.	
84. Navedite materijale za izradu kanalizacijskih cijevi:	2
a) <u>polimerni materijali,</u> b) <u>lijevano željezo,</u> c) <u>keramika,</u> d) <u>beton.</u>	
85. Najmanja visina izljevnog mjesta od zagadene površine iznosi:	1
a) <u>20 cm,</u> b) 25 cm, c) 30 cm.	
86. Čemu služi dozračnica i gdje se ugrađuje? <u>U kanalizacijskim cijevima voda teče u jednom, a zrak struji u suprotnom smjeru.</u> <u>Dozračnica je poseban vod za povratno strujanje zraka. Ugrađuje se u visokim zgradama na svakih 3 – 5 katova, ili u dugačkim horizontalnim unutarnjim kanalizacijama.</u>	3
87. Koji je zadatak odzračnice?	1
a) <u>provjetravanje kanalizacije i sprečavanje isisavanja sifona,</u> b) uklanjanje mirisa, c) podizanje tlaka u instalaciji, d) smanjenje tlaka u instalaciji.	
88. Ispravni pad unutarnje kanalizacione mreže iznosi:	1
a) <u>1°</u> b) <u>2°</u> c) <u>3°</u>	
89. Plastične kanalizacijske cijevi pričvršćuju se obujmicama. Vrijede pravila: – Nepomična obujmica dolazi <u>ispod kolčaka.</u> Slobodna obujmica je odaljena od čvrste: – kod vertikalnih <u>cijevi 2 m,</u> – kod horizontalnih cijevi <u>10 × promjer cijevi.</u>	3
90. Navedite područja tvrdoće vode za njemački stupanj tvrdoće!	2
0 - 7 °d <u>jako meka voda,</u> 7 - 14 °d <u>meka voda,</u> 14 - 21 °d <u>tvrdna voda,</u> preko 21 °d <u>jako tvrdna voda.</u>	
91. Po porijeklu, otpadne vode dijelimo na:	3
a) <u>kuhinjske,</u> b) <u>kupaonske,</u> c) <u>bolničke,</u> d) <u>industrijske,</u> e) <u>oborinske.</u>	
92. Javnu kanalizaciju ispiru <u>oborinske vode.</u>	1

93. Koja voda je mekana:		1
a) gorska izvorska voda b) <u>riječna voda</u> c) terenska voda.		
94. Što predstavljaju simboli?		3
 <u>protočni ventil</u> ,  <u>sigurnosni ventil sa oprugom</u> ,  <u>trosmjerni ventil</u> .		
95. Što predstavljaju simboli?		3
 <u>WC - školjka</u> ,  <u>jednodijelni sudoper</u> ,  <u>stroj za pranje suđa</u> .		
96. Tko izvodi i održava priključni vod?	<u>Priklučni vod izvodi i održava vodoopskrbna tvrtka.</u>	1
97. Gdje počinje kućna instalacija vodovoda?	<u>Kućna instalacija počinje sa ventilom iza vodomjera.</u>	1
98. Sustav javne vodoopskrbe sastoji se od:		3
a) <u>izvořišta (mjesta zahvaćanja vode)</u> , b) <u>vodoopskrbnih objekata (uređaji za prikupljanje i obradu vode)</u> , c) <u>razvodne mreže (prijenos vode do potrošača)</u>		
99. Što je stupanj ispunjenosti kanalizacijskog voda?	<u>Stupanj ispunjenosti jednak je omjeru razine vode u cijevi i promjera cijevi.</u>	1
100. Koliko iznosi najmanji promjer okomitog kanalizacijskog voda ako se na njega spajaju zahodski priključci?	<u>DN 100.</u>	1